

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL-INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 127, de 25 de novembro de 1999.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar o modelo 410 Qn 5,0 de hidrômetro, marca SPX, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Fabricante : SPANNER-POLLUX GMBH

Endereço: Industriestraße 16, 67063 – Ludwigshafen, Alemanha

1.2 Representante : Meinecke do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Endereço: Rua Visconde de Pirajá, 351, sala 1008 – Rio de Janeiro – RJ

1.3 Descrição : Hidrômetro taquimétrico para água fria, classe C, multijato, mecânico.

1.4 Vazão nominal : 5 m³/h.

1.5 Diâmetros nominais : DN 25.

1.6 Dispositivo indicador: Constituído por 5 (cinco) cilindros ciclométricos, para indicação de metros cúbicos e 4 (quatro) ponteiros em escala circular, para indicação dos submúltiplos.

1.6.1 Indicação máxima : 99 999 m³.

1.6.2 Menor divisão : 0,0001 m³.

2 ESPECIFICAÇÕES :

2.1 Temperatura máxima : 40° C.

2.2 Pressão máxima de trabalho : 1 MPa.

3 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS :

3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600 001355/97.

4 CONTROLE METROLÓGICO :

4.1 Verificações e erros máximos permitidos : As verificações e os erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.

5 MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM :

5.1 Será aposta no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma "SIMBOLO DO INMETRO - ML--/--" (nº e ano).

5.2 A marca de selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:

S1 - Na proteção do dispositivo de ajustagem

6 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA :

6.1 Vista do mostrador .

6.2 Vista interna.


6.3 Vista externa e marca de selagem.

7 ENTRADA EM VIGOR :

7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº127 DE 25 DE novembro DE 1999




FABRICANTE: SPANNER-POLLUX GMBH
REPRESENTANTE: MEINECKE DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

COTAS EM:
mm

VISTA DO MOSTRADOR
HIDRÔMETRO MODELO 410 – Qn 5,0 m³/h
MULTIJATO – MECÂNICO – DN 25 – CLASSE “C”

ESCALA:

ANEXO:
01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 127 DE 25 DE novembro DE 1999




FABRICANTE: SPANNER-POLLUX GMBH
REPRESENTANTE: MEINECKE DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

COTAS EM:
mm

VISTA INTERNA
HIDRÔMETRO MODELO 410 – Q_n 5,0 m³/h
MULTIJATO – MECÂNICO – DN 25 – CLASSE “C”

ESCALA:

ANEXO:
02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 127 DE 25 DE novembro DE 1999



FABRICANTE: SPANNER-POLLUX GMBH
REPRESENTANTE: MEINECKE DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

COTAS EM:
mm

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM
HIDRÔMETRO MODELO 410 – Qn 5,0 m³/h
MULTIJATO – MECÂNICO – DN 25 – CLASSE “C”

ESCALA:

ANEXO:
03