

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO EXTERIOR-MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 108 , de 08 de agosto de 2001

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, o modelo FLEXSTEEL HARDWALL de mangueira para uso em bombas medidoras de combustíveis líquidos, marca GOODYEAR, cujos característicos principais e instruções são os seguintes:

1 CARACTERÍSTICOS DO MODELO:

1.1 Fabricante: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda.

Endereço: Rua dos Prazeres, nº 284, Belenzinho, São Paulo-SP.

1.2 Requerente: Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda.

1.3 Marca: Goodyear

1.4 Modelo: Flexsteel Hardwall

1.5 Comprimento máximo quando instalada: 5 m

1.6 Diâmetro interno: 19,0 mm

1.7 Diâmetro externo: 28,6 mm

1.8 Tolerância dos diâmetros: $\pm 0,80$ mm

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600 001671/01

3 DESCRIÇÃO:

3.1 Revestimento interno: Borracha sintética chemigum

3.2 Revestimento externo: Borracha sintética chemivic

3.3 Reforço da mangueira: Trançado com arame de aço.

3.4 Condutor elétrico: Trançado de fio de aço.

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

4.1 A mangueira deverá possuir as seguintes indicações:

a) marca do fabricante; e,

b) designação do modelo.

5 ENTRADA EM VIGOR:

5.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal