

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE
INDUSTRIAL - INMETRO
Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 121, de 01 de agosto de 2002.**

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar o modelo IU-T1,5 i de hidrômetro, marca INVENSYS, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Fabricante : Invensys Metering do Brasil

Endereço: Rua Christiano Kilmeyers, 819-B – Nova Odessa-SP

1.2 Descrição : Hidrômetro taquimétrico para água fria, unijato, magnético.

1.3 Classes metrológicas: Classe "A " e "B"

1.4 Vazão nominal : 0,75 m³/h.

1.5 Diâmetros nominais : DN 15 e DN 20

1.6 Dispositivo indicador: Constituído por 4 (quatro) cilindros ciclométricos, para indicação de metros cúbicos e 2 (dois) cilindros ciclométricos e 2 (dois) ponteiro em escala circular, para indicação dos submúltiplos.

1.6.1 Indicação máxima : 9 999 m³.

1.6.2 Menor divisão : 0,0001 m³.

2 ESPECIFICAÇÕES :

2.1 Temperatura máxima : 40° C.

2.2 Pressão máxima de trabalho : 1 MPa.

3 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS :

3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600 003154/02.

4 CONTROLE METROLÓGICO :

4.1 Verificações e erros máximos permitidos : As verificações e os erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.

5 MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM :

5.1 Será aposta no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma "SIMBOLO DO INMETRO - ML--/--" (nº e ano).

5.2 A marca de selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:

S1 - Na proteção do dispositivo de ajustagem

6 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA :

6.1 Vista do mostrador .

6.2 Vista explodida.

6.3 Vista externa e marca de selagem.



7 ENTRADA EM VIGOR :

7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES

Diretor de Metrologia Legal

VISTA DO MOSTRADOR



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 121 DE 01 DE agosto DE 2002



FABRICANTE: INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA


VISTA DO MOSTRADOR
HIDRÔMETRO UNIJATO, MAGNÉTICO IU-T1,5i
Qn 0,75m³/h DN 15 e 20mm Classe A e B

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
01

VISTA EXPLODIDA



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 121 DE 01 DE agosto DE 2002



FABRICANTE: INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA


VISTA EXPLODIDA
HIDRÔMETRO UNIJATO, MAGNÉTICO IU-T1,5i
Qn 0,75m³/h DN 15 e 20mm Classe A e B

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
02

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 121 DE 01 DE agosto DE 2002



FABRICANTE: INVENSYS METERING DO BRASIL LTDA

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM
HIDRÔMETRO UNIJATO, MAGNÉTICO IU-T1,5i
Qn 0,75m³/h DN 15 e 20mm Classe A e B

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
03