

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 030, de 20 de fevereiro de 1995.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, o modelo GBR-111-2 de bomba medidora de combustíveis líquidos, marca GILBARCO, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações inicial e periódicas.

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Designação: bomba medidora, computador, múltipla, compacta, descontínua e eletrônica, contendo duas unidades de cada componente do conjunto de bombeamento, válvula de retenção e alívio, conjunto de medição e um conjunto de abastecimento,

1.2 Marca: GILBARCO

1.3 Modelo: GBR-111-2

1.4 Fabricante: Gilbarco do Brasil S.A. Equipamentos.

Endereço Rod. Presidente Dutra, km 220 - Cumbica - Guarulhos - SP.

1.5 Campo de utilização:

1.5.1 Vazão máxima admissível: 58 l/min ou 65 l/min

1.5.2 Vazão mínima: 5 l/min

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52600 003708/94

3 ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES:

3.1 Unidade de bombeamento: designação: 050560309

3.1.1 Vazão máxima: 58 l/min ou 75 l/min

3.1.2 Vazão mínima: 5 l/min

3.1.3 Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa

3.1.4 Filtro cilíndrico com diâmetro de 0, 11mm abertura de malha 0,20mm e área útil filtrante de 3394mm².

3.2 Dispositivo de filtração: cilíndrico, com diâmetro externo de 40,6 mm, constituído de tela de nylon com fios de 0,11 mm de diâmetro com abertura das malhas de 0,20 mm e área útil filtrante de 3394 mm².

3.3 Dispositivo separador e eliminador de ar e gases: designação: 050127006.

- 3.3.1 Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa
- 3.3.2 Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,39 MPa
- 3.3.3 Seção de entrada do dispositivo separador de ar e gases: 1020 mm
- 3.3.4 Volume total da câmara: 1 850 litros
- 3.3.5 Vazão máxima de ar e gases: 0,98 l/min
- 3.3.6 Vazão máxima de combustível: 75 l/min
- 3.3.7 Diâmetro de saída do dispositivo separador de ar e gases para o dispositivo eliminador do ar e gases: 5,5mm
- 3.3.8 Diâmetro de saída do dispositivo separador de ar e gases para o dispositivo medidor: 20,9mm
- 3.4 Dispositivo medidor: designação: 050127204, código B-01272-00.
 - 3.4.1 Volume cíclico: 0,5 litro
 - 3.4.2 Vazão máxima: 75 l/min
 - 3.4.3 Vazão mínima: 5 l/min
 - 3.4.4 Pressão máxima de funcionamento: 0,17 MPa
 - 3.4.5 Pressão máxima com golpe hidráulico: 0,39 MPa
- 3.5 Dispositivo indicador: Gilbarco, modelo Modular, aprovado pela Portaria INMETRO/DIMEL Nº 132/92.
- 3.6 Válvula Solenóide de Alta Vazão.
 - 3.6.1 Diâmetro de passagem do líquido: 19mm
- 3.7 Válvula solenóide de baixa vazão:
 - 3.7.1 Diâmetro de passagem do líquido: 3,2mm
- 3.8 Bico do descarga: qualquer modelo aprovado pelo INMETRO.
- 3.9 Acessório opcional: totalizador de volume eletromecânico

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

- 4.1 O instrumento deverá possuir placa de identificação indicando:
 - a) nome e endereço do fabricante;
 - b) marca de fabricação;
 - c) vazões máxima e mínima admissíveis;
 - d) pressão máxima de funcionamento;
 - e) designação do modelo;
 - f) nº de série e ano de fabricação; e
 - g) nº da Portaria de Aprovação do Modelo.

5 CONTROLE METROLÓGICO:

- 5.1 Verificações e tolerâncias: as verificações e tolerâncias deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.
- 5.2 Marca de verificação: a marca de verificação, identificadora do órgão Metrológico e do ano da execução da verificação, será aposta no mostrador da bomba medidora.

6 PLANO DE SELAGEM:

6.1 A selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:

S1 - nos mostradores do dispositivo indicador.

S2 - no dispositivo medidor.

S3 - no eixo de transmissão do dispositivo medidor/transdutor ótico.

S4 - nos dispositivos eliminador e separador de ar e gases.

7 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

7.1 Vistas externas (frontal).


7.2 Vista interna e plano de selagem.

8 ENTRADA EM VIGOR:

8.1 Esta Portaria entre em vigor na data de sua assinatura.


Roberto Luiz de Lima Guimarães

Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 030 DE 20 DE fevereiro DE 1995

	FABRICANTE: GILBARCO DO BRASIL S.A. EQUIPAMENTOS	COTAS EM:
	VISTA EXTERNA DA BOMBA MARCA GILBARCO MODELO: GBR-III-2	ESCALA:
		ANEXO: 01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 030 DE 20 DE fevereiro DE 1995



FABRICANTE:

GILBARCO DO BRASIL S.A. EQUIPAMENTOS

COTAS EM:

VISTAS INTERNA E EXTERNA E PLANO DE SELAGEM DE
BOMBAS MARCA GILBARCO MODELO: GBR 111-2

ESCALA:

ANEXO:
02