

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO - MICT

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 231, de 18 de dezembro de 1995.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO,

Considerando que a adaptação de qualquer equipamento em bombas medidoras para combustíveis líquidos somente poderia ser autorizada com aprovação prévia deste Instituto;

Considerando, ainda, que o equipamento fabricado por Metalsinter Indústria e Comércio de Filtros e Sinterizados Ltda., não interfere no sistema de medição das bombas medidoras, resolve:

Autorizar, ressalvados os aspectos de segurança, a instalação em bombas medidoras do equipamento para filtragem adicional de combustíveis líquidos, cujos características principais e instruções são as seguintes:

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Designação: Filtro adicional para bombas medidoras utilizadas na medição de combustíveis líquidos.

1.2 Marca: MS-Dieselpuro

1.3 Modelo: MS Prensa Compacto

1.4 Fabricante: Metalsinter Indústria e Comércio de Filtros e Sinterizados Ltda.

End.: Rua D. Pedro Henrique de Orleans e Bragança, 304 - Vila Jaguara - SP.

1.5 Capacidade de filtragem: 4.000L/h

1.6 Localização: Adaptado à canalização do combustível, entre o tanque de armazenagem e a bomba medidora.

1.7 Descrição: O equipamento é constituído basicamente de bomba de engrenagem, dispositivo de filtragem, sistema de drenagem manual, válvula de segurança para alívio e manômetro unidos a um reservatório.

1.7.1 Dispositivo de filtragem: Constituído por papelão filtrante, prensados, em placas separadoras onde ocorre retenção de partículas sólidas e água em forma de umidade, sendo o produto filtrado depositado no reservatório.

1.7.2 Válvula de dreno manual: Adaptado à extremidade inferior do reservatório.

1.7.3 Manômetro: Adaptado à base superior da caixa filtrante, destinado a indicar obstrução do dispositivo de filtragem.

1.8 Dispositivos opcionais:

1.8.1 Reservatório

1.8.2 Pré filtro localizado na tubulação de entrada

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do processo nº 52600 002876/95

3 INSTALAÇÃO:

3.1 A instalação do equipamento em bombas medidoras será executada sob a responsabilidade de firma autorizada pelo INMETRO a qual estará obrigada a adaptar o desvio de fluxo ("by-Pass"), e selar os pontos do dispositivo eliminador de ar e gases da bomba medidora.

3.2 O modelo MS Prensa Compacto fica autorizado a ser conectado em apenas 01 (uma) bomba medidora.

3.3 O equipamento deve ser instalado de forma que a vazão máxima da bomba medidora, à qual esteja adaptado, não seja maior que a vazão máxima admissível, nem menor que 70% desta.

4 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

4.1 O equipamento deverá possuir placa de identificação, em local de fácil visibilidade, indicando:

- a) nome e endereço do fabricante;
- b) marca de fabricação;
- c) designação do modelo;
- d) nº de série e ano de fabricação;
- e) nº da Portaria de autorização do INMETRO; e,
- f) nº máximo de bombas medidoras

4.2 Quando o equipamento para filtragem não estiver em uso, deve ser afixada placa com os seguintes dizeres:

"FILTRO COM DEFEITO" - "PRODUTO NÃO FILTRADO"

5 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA

5.1 Vista externa do modelo MS prensa compacto


5.2 Vista interna do modelo MS prensa compacto

5.3 Vista do fluxograma da modelo MS prensa compacto

6 ENTRADA EM VIGOR

6.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Roberto Luiz de Lima Guimarães
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 231 DE 18 DE dezembro DE 1995




FABRICANTE:
METALSINTER IND. COM DE FILTRO E SINTERIZADOS
LTDA

FILTRO PRENSA COMPACTO-FLUXOGRAMA

COTAS EM:
mm

ESCALA:
1/1

ANEXO:
01



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 231 DE 18 DE dezembro DE 1995




FABRICANTE:
METALSINTER IND. COM DE FILTRO E SINTERIZADOS
LTDA

COTAS EM:
mm

FILTRO PRENSA COMPACTO

ESCALA:
1/1

ANEXO:
02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 231 DE 18 DE dezembro DE 1995



FABRICANTE:
METALSINTER IND. COM DE FILTRO E SINTERIZADOS
LTDA

COTAS EM:
mm

FILTRO PRENSA COMPACTO

ESCALA:
1/1

ANEXO:
03