

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO EXTERIOR – MDIC
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E
QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO
Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 047, de 22 de abril de 2003.**


O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve:

Aprovar o modelo S120-VI de hidrômetro, marca ELSTER, bem como as instruções que deverão ser observadas quando da realização das verificações metrológicas.


- 1 **CARACTERÍSTICAS DO MODELO:**
 - 1.1 Fabricante : ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S/A.
Endereço: Av. Lincoln Alves dos Santos, 944 – Montes Claros - MG.
 - 1.2 Descrição : Hidrômetro para água fria, classe "B", unijato, magnético.
 - 1.3 Vazão nominal : 1,5 m³/h.
 - 1.4 Diâmetros nominais : DN15 / 20.
 - 1.5 Comprimento: 115 mm
 - 1.6 Dispositivo indicador : Constituído por 4 (quatro) cilindros ciclométricos, para indicação de metros cúbicos e 3 (três) cilindros ciclométricos e 1 (hum) ponteiro em escala circular para indicação dos submúltiplos.
 - 1.6.1 Indicação máxima : 9 999 / 99 999 m³..
 - 1.6.2 Menor divisão : 0,0001 m³.
- 2 **ESPECIFICAÇÕES :**
 - 2.1 Temperatura máxima : 40° C.
 - 2.2 Pressão máxima de trabalho : 1 MPa.
- 3 **FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS :**
 - 3.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo nº 52 600 001 130 / 03.
- 4 **CONTROLE METROLÓGICO :**
 - 4.1 Verificações e erros máximos permitidos : As verificações e os erros máximos permitidos deverão obedecer ao regulamento técnico metrológico pertinente.
- 5 **MARCAS DE APROVAÇÃO E SELAGEM :**
 - 5.1 Será aposta no mostrador a marca relativa a aprovação de modelo na forma **"SIMBOLO DO INMETRO - ML--/--"** (nº e ano).
 - 5.2 A marca de selagem obedecerá ao seguinte plano de localização:
S1 - Na proteção do dispositivo de ajustagem.
- 6 **DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA :**
 - 6.1 Vista do mostrador.
 - 6.2 Vista interna.
 - 6.3 Vista externa e marca de selagem.

- 7 ENTRADA EM VIGOR :
- 7.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal



Vista de X



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 047 DE 22 DE abril DE 2003



FABRICANTE: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S/A


COTAS
EM:
mm

VISTA DO MOSTRADOR

MODELO S120-VI - CLASSE "B" - Qn: 1.5m³/h - DN15 / DN20

ESCALA:
F/E

ANEXO:
01



- Altura total: 90.00

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 047 DE 22 DE abril DE 2003



FABRICANTE: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S/A


COTAS
EM:
mm

VISTA INTERNA

ESCALA
: F/E

MODELO S120-VI - CLASSE "B" - Qn:1.5m³/h - DN15 / DN20

ANEXO:
02



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 047 DE 22 DE abril DE 2003



FABRICANTE: ELSTER MEDIÇÃO DE ÁGUA S/A

COTAS
EM:
mm

VISTA EXTERNA E MARCA DE SELAGEM

ESCALA:
F/E

MODELO S120-VI - CLASSE "B" - Qn:1.5m³/h - DN15 / DN20

ANEXO:
03