

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL n.º 62, de 25 de abril de 2006

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do INMETRO, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g", da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do CONMETRO, resolve;

Aprovar o modelo MY202A de medidor de energia elétrica ativa de indução, cujas características são as seguintes:

1 CARACTERÍSTICAS DO MODELO:

1.1 Fabricante: ACTARIS METERING SYSTEMS LTDA.

1.2 Marca: ACTARIS

1.3 Designação: medidor de energia elétrica ativa de indução, polifásico, classe 2

1.4 Modelo: MY202A

1.5 Tensão nominal: 120 V

1.6 Corrente nominal: 15 A

1.7 Frequência nominal: 60 Hz

1.8 Corrente máxima: 120 A

1.9 Constante do disco: 10,8 Wh/r

1.10 Número de fios: 4

1.11 Número de fases: 3

1.12 Número de elementos motores: 3

1.13 Número de discos: 1

1.14 Velocidade nominal: 8 1/3 rpm

1.15 Relação entre a corrente máxima e a nominal: 8

1.16 Mancais: Tipo Repulsão Magnética

1.17 Base: Liga de alumínio

1.18 Tampa: Plástico

2 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS:

2.1 Conforme memorial descritivo e desenhos constantes do Processo n° 52600002822/2005.

3 INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS:

3.1 O modelo a que se refere a presente Portaria deverá possuir placa de identificação, em local de fácil visibilidade, indicando:

- a) marca ou nome do fabricante;
- b) número de série;
- c) ano de fabricação;
- d) modelo;
- e) frequência nominal, tensão nominal e corrente nominal;
- f) número de fases;
- g) número de elementos motores;
- h) número de fios;
- i) constante do disco;
- j) corrente máxima;
- k) classe;
- l) n.º da portaria de aprovação de modelo;
- m) espaço destinado à identificação do usuário, com dimensões mínimas de 10 mm x 50 mm; e
- n) diagrama das ligações internas do medidor.

4 CONTROLE METROLÓGICO:

4.1 Verificações e erros: As verificações e erros máximos permitidos deverão obedecer ao Regulamento Técnico Metrológico pertinente.


5 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA:

- 5.1 Vista frontal do modelo MY202A;
- 5.2 Plano de selagem do modelo MY202A; e
- 5.3 Placa de identificação do modelo MY202A.

6 ENTRADA EM VIGOR:

6.1 Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura e terá a validade de 2 (dois) anos, devendo o instrumento, dentro deste período, retornar ao INMETRO para a realização dos ensaios de radiação solar, névoa salina e rigidez mecânica, constantes do Regulamento Técnico Metrológico aprovado pela Portaria INMETRO nº 246/2002.


ROBERTO LUIZ DE LIMA GUIMARÃES
Diretor de Metrologia Legal



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 062, DE 25 DE abril DE 2006.

	FABRICANTE: ACTARIS METERING SYSTEMS LTDA.	COTAS EM:
	VISTA FRONTAL MODELO MY202A	ESCALA: SEM ESCALA
		ANEXO: 01

PONTO DE LACRAÇÃO



PONTO DE LACRAÇÃO

PONTO DE LACRAÇÃO

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 062, DE 25 DE abril DE 2006.



FABRICANTE:

ACTARIS METERING LTDA.


COTAS EM:

PLANO DE SELAGEM

MODELO MY 2020 A

ESCALA:
1:2

ANEXO:
02



MY202A 3 FASES 4 FIOS 3 ELEMENTOS
60Hz 120V 15A I_{max}.120A Kd 10.8 Wh/r

2005

CL 2

Indústria Brasileira

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 062, DE 25 DE abril DE 2006.

	FABRICANTE: ACTARIS METERING SYSTEMS LTDA.	COTAS EM:
	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO MODELO MY202A	ESCALA: 1:1
		ANEXO: 03