

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL/Nº 315, de 22 de outubro de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, o modelo SAGA 1500-1642 de medidor eletrônico de energia elétrica, marca LANDIS+GYR, conforme as condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

1.1 Nome: LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

1.2 Endereço: Rua Hasdrubal Bellergard n.º 400, Curitiba – PR.

CEP 81460-120

2 FABRICANTE

2.1 Nome: LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

2.2 Endereço: Rua Hasdrubal Bellergard n.º 400, Curitiba – PR.

CEP 81460-120

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

3.1 Descrição: Medidor eletrônico de energia elétrica ativa e reativa, polifásico.

3.2 Marca: LANDIS+GYR

3.3 Modelo: SAGA 1500-1642

4 CARACTERÍSTICAS DO MODELO

O modelo a que se refere a presente portaria possui as seguintes características:

4.1 Tensões nominais: 120 V e 240 V

4.2 Corrente nominal: 30 A

4.3 Corrente máxima: 200 A

4.4 Freqüência nominal: 60 Hz

4.5 Número de elementos: 3

4.6 Número de fios: 4

4.7 Número de fases: 3

4.8 Constantes: 7,2 Wh/pulso e 7,2 varh/pulso

4.9 Formato (tipo de instalação): sobrepor

4.10 Classe de exatidão: B (1%)

4.11 Dispositivo indicador: Composto por Display LCD com 02 linhas de 32 caracteres. Modos de exibição conforme manual do usuário constante do Processo Inmetro n.º 52600.041146/2007-24.

4.12 Dispositivo de calibração: LED

5 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

5.1 Conforme manual do usuário, desenhos, diagramas esquemáticos e documentação constantes do Processo Inmetro n.º 52600.041146/2007-24.

6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

A placa de identificação é apresentada em desenho anexo à esta portaria. O medidor deverá portar no mínimo, em local de fácil visibilidade, as seguintes inscrições, marcadas de modo indelével:

6.1 Nome ou marca do fabricante;

6.2 Número de série;

6.3 Ano de fabricação;

6.4 Modelo;

6.5 Frequência e tensão;

6.6 Corrente nominal e máxima (esta entre parêntesis);

6.7 Número de fases;

6.8 Número de elementos de medição;

6.9 Número de fios;

6.10 Constantes;

6.11 Índice de classe;

6.12 Esquema de ligações;

6.12.1 O esquema de ligações deverá estar em local de fácil visualização quando da instalação do medidor, caso não conste da placa de identificação.

6.13 Espaço para identificação do usuário e para marca de aprovação de modelo;

7 PLANO DE SELAGEM

7.1 Conforme desenho anexo à esta portaria.

8 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA

8.1 ANEXO 01/05 – Vista frontal;

8.2 ANEXO 02/05 – Placa de identificação;

8.3 ANEXO 03/05 – Plano de selagem;

8.4 ANEXO 04/05 – Esquema de ligação;

8.5 ANEXO 05/05 – Dimensões externas.

9 VALIDADE


9.1 Esta portaria terá validade de 1 (um) ano, devendo o referido modelo, dentro deste período, ser submetido aos ensaios definidos no subitem 10.1.10 da NIE-DIMEL-036, rev.04.

10 ENTRADA EM VIGOR

10.1 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS

Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 315, DE 22 DE outubro DE 2007.



FABRICANTE:

LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

Modelo SAGA 1500-1642

VISTA FRONTAL

COTAS EM:

S/C

ESCALA:

S/E

ANEXO:

01/05

Landis+Gyr⁺

Landis+Gyr SAGA

3FASES 4FIOS 3EL 120V,240V

30(200)A 60Hz Ke7,2 Kh7,2 CI 1

|||||

012345

SAGA1500

Mod. 1642

XXX-XXXX

MES/ANO

IND. BRAS.

Local destinado para N° da Portaria INMETRO


0000000000

Codificação do fabricante
conforme manual

Área de identificação
do usuário


DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 315, DE 22 DE outubro DE 2007.

	FABRICANTE: LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	COTAS EM: S/C
	Modelo SAGA 1500-1642 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	ESCALA: S/E
		ANEXO: 02/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 315, DE 22 DE outubro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.	S/C
	Modelo SAGA 1500-1642 PLANO DE SELAGEM	ESCALA: S/E
		ANEXO: 03/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 315, DE 22 DE outubro DE 2007.



FABRICANTE:

LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

Modelo SAGA 1500-1642

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

COTAS EM:


S/C

ESCALA:

S/E

ANEXO:

04/05



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 315, DE 22 DE outubro DE 2007.



FABRICANTE:
LANDIS+GYR EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.

Modelo SAGA 1500-1642
DIMENSÕES EXTERNAS

COTAS EM:
mm

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/05