

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL /N.º 350, de 13 de novembro de 2007.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria n.º 257, de 12/11/1991, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea "g" da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução n.º 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro, resolve:

Aprovar, em caráter provisório, o modelo NP51 60A de medidor eletrônico de energia elétrica, marca SmartIMS, conforme as condições de aprovação a seguir especificadas:

1 REQUERENTE

1.1 Nome: Elo Sistemas e Tecnologia Ltda.

1.2 Endereço: Rua Eugênio de Medeiros n.º 242, 6º andar – São Paulo – SP.

CEP 05425-000

2 FABRICANTE

2.1 Nome: ADD GRUP S.R.L.

2.2 Endereço: Kentford,bl. Stefan cel Mare n.º 202, Kishinev – Moldávia.

3 IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

3.1 Descrição: Medidor eletrônico de energia elétrica ativa , monofásico.

3.2 Marca: SmartIMS

3.3 Modelo: NP51 60A

4 CARACTERÍSTICAS DO MODELO

O modelo a que se refere a presente portaria possui as seguintes características:

4.1 Tensões nominais: 120 V ou 240 V

4.2 Corrente nominal: 15 A

4.3 Corrente máxima: 60 A

4.4 Frequência nominal: 60 Hz

4.5 Número de elementos: 1

4.6 Número de fios: 2

4.7 Número de fases: 1

4.8 Constante: 1,0 Wh/pulso

4.9 Formato (tipo de instalação): sobrepor

4.10 Classe de exatidão: B (1%)

4.11 Dispositivo indicador: composto de 08 (oito) dígitos em cristal líquido. Modos de exibição conforme memorial descritivo constante do Processo Inmetro n.º 52600.035004/2007-28.

4.12 Dispositivo de calibração: LED

5 FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

5.1 Conforme memorial descritivo, desenhos, diagramas esquemáticos e documentação constantes do Processo Inmetro n.º 52600.035004/2007-28.

6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

A placa de identificação é apresentada em desenho anexo à esta portaria. O medidor deverá portar no mínimo, em local de fácil visibilidade, as seguintes inscrições, marcadas de modo indelével:

6.1 Nome ou marca do fabricante;

6.2 Número de série;

6.3 Ano de fabricação;

6.4 Modelo;

6.5 Frequência e tensão;

6.6 Corrente nominal e máxima (esta entre parêntesis);

6.7 Número de fases;

6.8 Número de elementos de medição;

6.9 Número de fios;

6.10 Constantes;

6.11 Índice de classe;

6.12 Esquema de ligações;

6.12.1 O esquema de ligações deverá estar em local de fácil visualização quando da instalação do medidor, caso não conste da placa de identificação.

6.13 Espaço para identificação do usuário e para marca de aprovação de modelo;

7 PLANO DE SELAGEM

7.1 Conforme desenho anexo à esta portaria.

8 DESENHOS ANEXOS À PRESENTE PORTARIA

8.1 ANEXO 01/06 – Vista frontal – 120 V;

8.2 ANEXO 02/06 – Vista frontal – 240 V;

8.3 ANEXO 03/06 – Placa de identificação – 120 V e 240 V;

8.4 ANEXO 04/06 – Plano de selagem;

8.5 ANEXO 05/06 – Esquema de ligação;

8.6 ANEXO 06/06 – Dimensões externas.

9 VALIDADE


9.1 Esta portaria terá validade de 1 (um) ano, devendo o referido modelo, dentro deste período, ser submetido aos ensaios definidos no subitem 10.1.10 da NIE-DIMEL-036, rev.04.

10 ENTRADA EM VIGOR

10.1 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS


Diretor de Metrologia Legal do Inmetro




DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N° 350, DE 13 DE novembro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	ADD GRUP S.R.L.	S/C
	Modelo NP51 60A – 240 V	ESCALA:
	VISTA FRONTAL	S/E
		ANEXO:
		02/06

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA 120 V


MEDIDOR ELETRÔNICO DE ENERGIA ELÉTRICA	
	
SmartIMS NP51 60A	
Classe 1 1 Fase 2 Fios 1 Elemento P/R 1	 Kh = 1,0 Wh/pulso 15(60)A 240V 60Hz
Numero de Série Medidor Fabricado no Brasil Agosto 2007	
Espaço destinado para identificação do cliente	PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº _____ / _____
ELO SISTEMAS E TECNOLOGIA	

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA 240 V

MEDIDOR ELETRÔNICO DE ENERGIA ELÉTRICA	
	
SmartIMS NP51 60A	
Classe 1 1 Fase 2 Fios 1 Elemento P/R 1	 Kh = 0,6 Wh/pulso 15(60)A 120V 60Hz
Numero de Série Medidor Fabricado no Brasil Agosto 2007	
Espaço destinado para identificação do cliente	PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº _____ / _____
ELO SISTEMAS E TECNOLOGIA	

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 350, DE 13 DE novembro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	ADD GRUP S.R.L.	S/C
	Modelo NP51 60A – 120 V e 240 V PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	ESCALA: S/E
		ANEXO: 03/06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 350, DE 13 DE novembro DE 2007.



FABRICANTE:


ADD GRUP S.R.L.

COTAS EM:
S/C

Modelo NP51 60A
PLANO DE SELAGEM

ESCALA:
S/E

ANEXO:
04/06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 350, DE 13 DE novembro DE 2007.



FABRICANTE:


ADD GRUP S.R.L.

COTAS EM:
S/C

Modelo NP51 60A
ESQUEMA DE LIGAÇÃO

ESCALA:
S/E

ANEXO:
05/06



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL Nº 350, DE 13 DE novembro DE 2007.

	FABRICANTE:	COTAS EM:
	ADD GRUP S.R.L.	mm
	Modelo NP51 60A	ESCALA:
	DIMENSÕES EXTERNAS	S/E
		ANEXO:
		06/06