

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR - MDIC

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL- INMETRO

Portaria INMETRO/DIMEL nº 151, de 02 de junho de 2008.

O Diretor de Metrologia Legal do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, no exercício da delegação de competência outorgada pelo Senhor Presidente do Inmetro, através da Portaria nº 257, de 12.11.91, conferindo-lhe as atribuições dispostas no item 4.1, alínea “g”, da Regulamentação Metrológica aprovada pela Resolução nº 11, de 12 de outubro de 1988, do Conmetro.

De acordo com o Regulamento Técnico Metrológico de bombas medidoras, utilizadas em medições de volume de combustíveis líquidos, aprovado pela Portaria Inmetro n.º 23/85, resolve:

Aprovar, o modelo 2100-BA, de bico de descarga, marca LUPUS, em bombas medidoras de combustíveis líquidos, de acordo com as condições a seguir especificadas:

1. REQUERENTE

Nome: Lupus Artefatos Metalúrgicos Ltda.

Endereço: Rua Lupo Panelli, 303 – Cerquilha – SP

2. FABRICANTE

Nome: S.A. Usines de Rumaucourt.

Endereço: Rue Foch, s/n.º – Rumaucourt – França.

3. IDENTIFICAÇÃO DO MODELO

Designação: Bico de descarga.

Marca: LUPUS

Modelo: 2100-BA

País de origem: FRANÇA

4. CARACTERÍSTICAS

O modelo a que se refere a presente Portaria possui as seguintes características:

- 4.1 Vazão máxima: 50 L/min;
- 4.2 Pressão máxima de funcionamento: 0,30 MPa;
- 4.3 Diâmetro externo da ponteira: 19 mm;
- 4.4 Diâmetro interno da ponteira: 17 mm;
- 4.5 Comprimento da ponteira: 180 mm.

5. DESCRIÇÃO FUNCIONAL

Bico de descarga

5.1 constituído basicamente por corpo e ponteira em alumínio, com dispositivo para desligamento automático.

6. FORMA, DIMENSÕES E QUALIDADE DOS MATERIAIS

6.1 Conforme memorial descritivo, desenhos, diagramas esquemáticos e documentação constantes do processo Inmetro n.º 52600 056028/2007.

7. INSCRIÇÕES OBRIGATÓRIAS

7.1 O modelo, a que se refere a presente Portaria, deve portar, em local de fácil visibilidade, as seguintes inscrições:

- a) marca ou nome do fabricante;
- b) número de série e ano de fabricação;
- c) número da portaria de aprovação do modelo, na forma: Portaria Inmetro/Dimel n.º...; e,
- d) designação do modelo.

8. ANEXOS

8.1 vistas lateral, frontal e perspectiva do bico de descarga, marca LUPUS, modelo 2100-BA; e,


8.2 vista explodida do bico de descarga, marca LUPUS, modelo 2100-BA.

9. VIGÊNCIA

Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

LUIZ CARLOS GOMES DOS SANTOS


Diretor de Metrologia Legal do Inmetro



DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 151, DE 02 DE junho DE 2008.

	FABRICANTE: S	COTAS EM:
	.A. USINES DE RUMAUCOURT	mm
	VISTAS LATERAL, FRONTAL E PERSPECTIVA DO BICO DE DESCARGA, MARCA LUPUS, MODELO 2100-BA	ESCALA: S/E
		ANEXO: 01

VISTAS EXPLODIDAS TL 50



1	286.000.000.035	Tampa do corpo
2	286.000.000.036	Kit válvula e mola
3	286.000.000.037	Kit guarnição
4	286.000.000.038	Tampa de aspiração + 4 parafusos
5	286.000.000.039	Kit válvula
6	286.000.000.040	Kit afundador
7	199.000.000.146	Capa preta
8	286.000.000.042	Kit bico gasolina
9	286.000.000.043	Kit alavanca com clip
10	286.000.000.045	Proteção da alavanca
11	286.000.000.035	Barra

DESENHO ANEXO À PORTARIA INMETRO/DIMEL N.º 151, DE 02 DE junho DE 2008.

	FABRICANTE: S.A. USINES DE RUMAUCOURT	COTAS EM: S/C
	REQUERENTE: LUPUS ARTEFATOS METALÚRGICOS LTDA.	
	VISTA EXPLODIDA DO BICO DE DESCARGA, MARCA LUPUS, MODELO 2100-BA	ESCALA: S/E ANEXO: 02